



Archief

Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

Controlerapport overdracht aan juristen

R

Gemeente Castricum		Zaaknummer: RUD. 257797
Bedrijf		
Objectnaam	Aldi Zaandam BV	
Objectadres	Bakkerspleintje 77, 1901 EZ CASTRICUM	
Correspondentieadres	Aldi Zaandam BV, Kleine Tocht 44, 1500 AM ZAANDAM	
Telefoon	075 651 74 11 / [redacted]	
Contactpersoon (+ functie)	[redacted]	
E-mailadres	[redacted]	
Aard van het bedrijf	Supermarkt	
Wettelijk kader	Inrichting type-B	
Milieucategorie	2	
Bijlage 1 onderdeel C van de BOR Categorie	1	
Bezoekgegevens		
Datum bezoek	28 maart 2019	
Naam behandelaar	[redacted]	
Reden bezoek	geluidsklachten / hercontrole	
Controlegegevens		
Resultaat	<i>Niet in orde</i>	
Soort overtreding	<i>artikel 2.17 van het activiteitenbesluit</i>	
Naleefgedrag	<i>N.v.t.</i>	
Opnieuw inplannen	<i>ja</i>	
Soort vervolgactie	<i>sanctiecontrole</i>	
Termijn vervolgactie		

Wet- en regelgeving:

Het betreft een overtreding van de geluidsvoorschriften artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voorgeschiedenis:

In het voorjaar van 2018 komen de eerste klachten binnen afkomstig van (drie) "buren" van de winkel 'Aldi', Bakkerspleintje 77 in Castricum. In de klacht wordt aangegeven dat er hinder wordt ondervonden van de (koel) apparatuur welke gelegen is in de laad- en losslus van de inrichting. Bij een geluidsmeting (d.d. 1 augustus 2018) blijkt een overschrijding in de avond- en nachtperiode. De inrichting houder wordt hierover telefonisch (d.d. 3 augustus 2018) en later per brief (d.d. 27 augustus 2018) geïnformeerd. Er wordt een termijn van 4 weken gesteld om te voldoen.

In september worden er aanpassingen verricht waardoor de overlast afneemt. Bij een hercontrole op 13 oktober 2018 blijkt de apparatuur niet actief en geven de buurtbewoners aan dat de overlast sterk is verminderd. Het vermoeden bestaat dat het geluid weer toe zal nemen als de buitentemperatuur stijgt. Dit vermoeden blijkt correct te zijn; in maart 2019 neemt de overlast toe en op 28 maart 2019 wordt een hercontrole meting uitgevoerd. Hierbij wordt een overschrijding van 2 dB(A) in de avondperiode en 1 dB(A) in de nachtperiode geconstateerd. De overschrijding in de nachtperiode valt binnen de meeton nauwkeurigheid.

Voor de overschrijdingen zie de meetverslagen van d.d. 1 augustus 2018 (eerste meting voor aanpassingen) en 28 maart 2019 (recente meting / huidige bedrijfssituatie).

Activiteiten die binnen het bedrijf plaatsvinden:

Installaties/voorzieningen:

Geconstateerd:

Op 28 maart 2019 is er een hercontrole meting uitgevoerd en wordt er niet voldaan aan de geluidsvoorschriften in de avondperiode.

Overtredingen:

artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit

Voorstel hoogte dwangsom (per overtreding niet meer dan eenmaal in de week):

1500,- Euro

Voorstel totaalbedrag (per overtreding):

5000,- Euro

Duur begunstigingstermijn (per overtreding):

3 weken

Gemaakte afspraken:

Overige opmerkingen:

De buurtbewoners geven al geruime tijd (ruim een jaar) aan dat er overlast wordt ondervonden door de (koel) apparatuur welke in de laad-en losslus van de Aldi is gelegen. De uitmonding vindt plaats (en/of is duidelijk hoorbaar) in de tuin van o.a. de woningen aan de Henri Schuytstraat 17, 17A en 19. De buurtbewoners hebben eerst direct contact gezocht met de Aldi. Er hebben ook gesprekken plaats gevonden met de gemeente Castricum, de RUD NHN en/of met [REDACTED] van de Aldi. Een afdoende oplossing is echter nog niet gerealiseerd.

Conclusie/Advies aan jurist:

VLOD opstellen