

Inspectierapport




Kenmerk: 202233
Locatie: Tinq Hoorn
Adres: Keern 193
Postcode: 1625 NK
Plaats: Hoorn



Rapportkenmerk:	202233_H6701_2021_854981	Versie:	01
------------------------	--------------------------	----------------	----

Inspectiedatum: 26 april 2021
Uitgevoerd door: [redacted]
Rapportagedatum: 26 april 2021
Gerapporteerd door: [redacted]
Geautoriseerd door: [redacted]



Kerngegevens:

Opdrachtgever: TinQ Nederland B.V.
Contactpersoon: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@enviemretail.nl

Uitgevoerde werkzaamheden:

Visuele herinspectie vloeistofdichte vloer

Voorziening	Eindoordeel
Tankplaats	

Visuele herinspectie vloeistofdichtheid: Tan [REDACTED]

Inleiding

Op 26 april 2021 heeft E.C.O. Inspections B.V. een visuele herinspectie volgens het protocol 6701 van de AS SIKB 6700 uitgevoerd bij: Tinq Hoorn, Keern 193 te Hoorn. Hierbij is niet afgeweken van het protocol.

De inspectie is geregistreerd onder SIKB-nummer: 83494.

E.C.O. Inspections B.V. is geaccrediteerd volgens ISO 17020, scope AS SIKB 6700, protocol 6701, 6703 en 6704.

Dossieronderzoek

Voorafgaande aan de herinspectie is het rapport beoordeeld waarop de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd tevens is gecontroleerd of de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de gestelde hersteltermijn.

Meetmiddelen

Tijdens de inspectie zijn een aantal meetmiddelen gebruikt noodzakelijk om de inspectie uit te kunnen voeren. Deze meetmiddelen zijn vermeld in het stappenplan van E.C.O. Inspections BV. De inspecteur heeft voor aanvang van de inspectie gecontroleerd of deze meetmiddelen nog in goede staat zijn.

Nader onderzoek

Staat waarin in de voorziening verkeerdt geeft geen reden tot een nader onderzoek.

Kwalificatie van de voorziening en inspectietermijn

De voorziening is vloeistofdicht bevonden. Er is een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening toegevoegd aan de rapportage. De voorziening dient voor 26 april 2027 opnieuw worden beoordeeld. Om de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te behouden dient jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitgevoerd te worden. Deze controles dienen geregistreerd te worden, de controlelijst hiervoor is bijgevoegd.

Indien gewenst kan E.C.O. Inspections B.V. deze controles voor u uitvoeren.

Beeldmerk, accreditatielogo en reproduceerbaarheid

Het certificaat van accreditatie van E.C.O. Inspections B.V. en het daarbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden inclusief rapportage. De rapportage mag alleen in zijn geheel en ongewijzigd worden gereproduceerd.



VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen"

Hierbij verklaart **E.C.O. Inspections b.v.** dat

Tinq Hoorn
Keern 193, 1625 NK Hoorn

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van:

Tankplaats (85 m²), exclusief de hierop aangesloten bedrijfsriolering

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **202233_H6701_2021_854981** d.d. **26 april 2021** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **26 april 2021**.

Voor de onder het Activiteitenbesluit (BARIM) vallende vloeistofdichte voorzieningen is bepaald dat de voorziening:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór **26 april 2027** opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.



Afgegeven door:

E.C.O. Inspections b.v.



Handtekening,



Deskundig Inspecteur I