


Kenmerk: 202233
Locatie: Tinq Hoorn
Adres: Keern 193
Postcode: 1625 NK
Plaats: Hoorn



Rapportkenmerk:	202233_AARD_2025_1246627	Versie:	01
------------------------	--------------------------	----------------	----

Inspectiedatum: 10 maart 2025
Uitgevoerd door: [REDACTED]
Rapportagedatum: 10 maart 2025
Gerapporteerd door: [REDACTED]



Kerngegevens:

Opdrachtgever: TinQ Nederland B.V.
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@enviemretail.nl

Uitgevoerde werkzaamheden:

Inspectie aarding tankinstallatie

Meetpunt	Eindoordeel
Dampretour	+
Diesel	+
Aardingspunt	+
Afgedopt	+
Euro 95	+

Inspectie aarding tankinstallatie

Beoordelingsgrondslag: AS SIKB 6800 protocol 6803 (geaccrediteerde inspectie)

De verklaring van accreditatie van E.C.O. Inspections B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage.

Meetwaarden

Meetpunt	Weerstand (Ohm)	Weerstand aardstrip vulmond (Ohm)
Dampretour	13	N.v.t.
Diesel	13	N.v.t.
Aardingspunt	33	N.v.t.
Afgedopt	13	N.v.t.
Euro 95	13	N.v.t.