



Vorbereiden op een energiecontrole checklist

Een toezichthouder van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kan uw bedrijf controleren op energiebesparende maatregelen. Tijdens deze controle kijkt de toezichthouder of u voldoet aan de wettelijke energiebesparingsplicht. Wanneer u de juiste informatie en documenten klaar hebt liggen, zal de controle sneller en soepeler verlopen.

Wat verzamelt u ter voorbereiding?



1. Energieverbruik (jaarafrekening)

Geef inzicht in uw jaar- of eindafrekening van elektriciteit en aardgas(equivalent) van het afgelopen kalenderjaar. Deze afrekening laat zien hoeveel energie u inkoopt en teruglevert op uw locatie. Wekt u zelf energie op (bijvoorbeeld met zonnepanelen)? Verzamel dan ook een overzicht van uw jaarlijkse energieopwek en gebruik. De toezichthouder kijkt naar het totale energiegebruik van uw locatie.



2. Informatieplicht energiebesparing

Zorg dat u de rapportage die u bij de RVO heeft ingediend digitaal bij de hand heeft.



3. Indien van toepassing: inzicht in isolatie en installaties

U kunt dan denken aan informatie over:

- dak-, gevel- of raamisolatie die is toegepast
- klimaatsystemen of een energiebeheersysteem
- toegepaste verlichting
- het totale vermogen van een serverruimte



Tips om energie te besparen

- Vervang alle verlichting door LED en gebruik bewegingssensoren
- Laat buitenverlichting automatisch dimmen of uitschakelen
- Plaats zonnepanelen, eventueel ook op de gevel
- Kies bij vervanging van installaties voor energiezuinige opties
- Schakel apparaten en stekkerdozen uit als u ze niet gebruikt
- Gebruik een energiebeheersysteem (EBS of GACS) om uw verbruik te volgen en te verlagen
- Een Gebouw Automatiserings- en Controle Systeem (GACS) is verplicht als een gebouw verwarmings- of airco-installaties met een vermogen van 290 KW of meer heeft.