

KOPIE

bezoekadres Wijckermolen 2, Beverwijk postadres Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
T 0251 263 863 F 0251 263 888 E info@milieudienst-IJmond.nl I www.milieudienst-IJmond.nl

milieudienst IJmond

Kennemerpark B.V.

T.a.v. [REDACTED]

Nicolaas Maesstraat 50

1071 RB AMSTERDAM

datum 13 juni 2003
onderwerp controlebezoek Wet milieubeheer, Kennemerweg 16 te Zandvoort
onze referentie vra/msc/2003-1757
contactpersoon [REDACTED]
doorkiesnummer [REDACTED]
bijlagen kopie van CPR 15-1, Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
c.c. beheerder camping Saendevoorde, Arrondissementsparket Haarlem

Geachte [REDACTED],

Op 2 juli 1996 is een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan uw bedrijf, gevestigd aan de Kennemerweg 16 te Zandvoort. Op 1 oktober 1998 is deze vergunning vervangen door het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Aan dit besluit zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Op 2 juni 2003 hebben [REDACTED] van de Brandweer Zandvoort en de [REDACTED] en [REDACTED], medewerkers van de Milieudienst IJmond, uw bedrijf gecontroleerd op de naleving van de milieuwetgeving. Naar aanleiding van dit bezoek berichten wij u het volgende.

Opslag gasflessen

In de gasflessenopslag wordt in totaal circa 1800 liter gas opgeslagen. De ruimte tussen de gasflessenopslag en de omliggende gebouwen bedraagt één meter en de brandwerendheid van de constructie is niet voldoende. Hierdoor voldoet u niet aan voorschrift 1.6.2 onder e (voorschrift 9.1.4 van de CPR 15-1) van het besluit. Teneinde de overtreding te beëindigen dient u de opslag van de gasflessen aan te passen conform bovengenoemd voorschrift. Een kopie van de CPR 15-1 is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Keuring gasflessen

In de betreffende gasflessenopslag zijn tijdens de controle twee gasflessen aangetroffen waarvan de keuringsdatum is verlopen. Hierdoor voldoet u niet aan voorschrift 1.6.2 onder a van het besluit. Teneinde de overtreding te beëindigen dient u de gasflessen te laten keuren door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling of erkende deskundige of de gasflessen uit de inrichting te verwijderen.

afgevoerd

Kard Kijken.

Opslag gevaarlijke stoffen

Binnen de inrichting worden meer dan 25 kilogram WMS-gecodeerde stoffen bewaard, welke niet in een speciaal hiervoor bestemde opslagruimte met de voorgeschreven signalering worden opgeslagen. Hierdoor voldoet u niet aan voorschrift 2.1.3 van het besluit. Teneinde de overtreding te beëindigen dient u gevaarlijke stoffen op te slaan in een speciaal hiervoor bestemde ruimte of opslagkast zoals beschreven in de CPR 15-1 (bij een maximale opslag van 150 kg/l betekent dat een losse kast. Bij een maximale opslag van 250 kg/l. betekent dat een bouwkundige kast) of de totale hoeveelheid terug te brengen tot minder dan 25 kilogram. Een kopie van de CPR 15-1 is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Afzuiginstallaties

De vetvangende filters van de afzuiginstallatie in de keuken van de kantine waren dichtgeslibd waardoor een goede werking van de filters wordt belemmerd. Hierdoor voldoet u niet aan voorschrift 3.2.6 onder a, van het besluit. Teneinde de overtreding te beëindigen dient u de vetvangende filters te reinigen of te vervangen.

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk **binnen vier weken** na dagtekening van deze brief, de voorschriften 1.6.2 onder a, 1.6.2 onder e (voorschrift 9.1.4 van de CPR 15-1), 2.1.3 en 3.2.6 onder a, uit het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer na te leven. Na het aflopen van de gestelde termijnen zal uw bedrijf opnieuw door een medewerker van de Milieudienst IJmond worden bezocht.

Vooraankondiging.

Indien u aan bovengenoemd verzoek geen gehoor geeft en bovenomschreven overtredingen laat voortbestaan, dan zijn wij voornemens gebruik te maken van onze bevoegdheid bestuursrechtelijk op te treden door aan u een last onder dwangsom op te leggen. Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze over dit voornemen, mondeling of schriftelijk, aan ons kenbaar te maken.

Voor de goede orde delen wij u mede, dat wij een afschrift van deze waarschuwingsbrief naar de Officier van Justitie hebben gestuurd. De Officier van Justitie heeft de bevoegdheid om alsnog ten aanzien van de geconstateerde overtredingen strafrechtelijk op te treden. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met [REDACTED], bereikbaar onder bovengenoemd telefoonnummer.

[REDACTED] en Wethouders van Zandvoort,