

Bewijs Herstel Onder Certificaat (BHOC)



Fase Facility Services BV verklaart met dit bewijs dat de hieronder gespecificeerde vloeistofdichte voorziening is hersteld overeenkomstig SIKB beoordelingsrichtlijn 7700 (versie 2.0, datum 15-02-2018):

Protocol 7711 *Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting*

De vloeistofdichte voorziening is hersteld ter plaatse van:

**TinQ tankstation
Keern 193
1689 PA Hoorn**

De voorziening bestaat uit **tankvloer**, exclusief de bedrijfs-riolering en inclusief pompeiland(en).

Fase Facility Services BV verklaart door KIWA Nederland te zijn gecertificeerd en door de minister te zijn erkend voor het herstel van een vloeistofdichte voorziening en dat het vertrouwen gerechtvaardigd is om te stellen dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de in de beoordelings-richtlijn en protocol gestelde eisen.

Fase Facility Services BV verklaart dat alle werkzaamheden zoals genoemd in rapport **Bedrijfsinterne Controle** van **Fase Facility Services BV d.d. 04-07-2022** zijn uitgevoerd en dat hierbij **niet** is afgeweken van het daarin vermelde richtinggevend advies.

Herstelwerkzaamheden hebben geen invloed op de frequentie van controle of inspectie zoals dat in wet- en regelgeving is bepaald.

De opdrachtgever kan zich in geval van klachten wenden tot de certificaathouder en zo nodig de certificatie-instelling.



Datum oplevering: **04-07-2022**

Datum afgifte: **18-07-2022**

Certificaatnummer: K105061/01
Nr. Min. Erkenning: won-51118-39692

Fase Facility Services BV
Industrieweg 11a
3846 BB HARDERWIJK

