

Inspectierapport Olie-afscheidingsinstallatie inclusief laagdikte meting

Opdrachtgever	TinQ Nederland B.V.	Datum uitvoering	12-05-2023
Locatienaam	TinQ Hoorn	Uitgevoerd door	[REDACTED]
Locatieadres	Keern 193	Ordernr. Teeuwissen	1023005720
Locatieplaats	1625 NK HOORN NH	Ordernr. Klant	CONTRACTWERK

Betreft installatie van: Tankplaats

Inhoud olie-afscheider	165 liter	Inhoud slibvangput	600 liter	Installatie	Gescheiden opstelling
Merk	Passavant	Merk	Passavant	Controleput	Los
Nominale grootte olie-afscheider	3 liter/s				
Coalescentiefilter	Nee	Hoogwater alarm	Nee	Regulator	Nee
Pompput	Nee	Olie alarm	Nee	Recyclingput	Nee

	Toegestane waarde (cm)	Gemeten waarde (cm)	Percentage	Vorige waarde (cm) (07-11-2022)
Olielaag slibvangput (cm)		0.10		1.00
Sliblaag slibvangput (cm)	50.00	1.00	2%	2.00
Olielaag olie-afscheider (cm)	16.00	1.00	6%	0.20
Sliblaag olie-afscheider (cm)		0.10		0.10
Olielaag controleput (cm)		0.00		0.00
Sliblaag controleput (cm)		0.00		0.00

Betreft	Goed	Redelijk	Matig	Slecht	Opmerking(en)
Inlaatschot slibvangput	X				
Verbindingen opbouw slibvangput	X				
Afdekking slibvangput	X				
Coalescentiefilter olie-afscheider					
Vlotter olie-afscheider/Autom. afsluiter	X				
Verbindingen opbouw olie-afscheider	X				
Afdekking olie-afscheider	X				
Alarm/elektra					Niet aanwezig/niet noodzakelijk
Controleput	X				